

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-н, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД и ПР по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 43/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №219»
общеразвивающего вида

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 43 от «4» февраля 2020 г. И.о. начальника НД и ПР отделения по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Трубникова В.В., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 12 ч. 00 мин. «10» февраля 2020 г. по 16 ч. 00 мин. «12» февраля 2020 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №219» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 50 лет СССР 18

проверку проводил(а):

Устилко Евгений Александрович - Старший инспектор отделения НД и ПР по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Макушкина Оксана Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения</i>	статья 83 часть 7 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года	01.07.2020	
2	<i>Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигнала в зда-</i>	статья 83 часть 7 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	01.07.2020	

	<i>ниях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</i>	сти" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года		
3	<i>Не обеспечено оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях. (СОУЭ не формирует сигнал при сработке пожарной сигнализации)</i>	Часть 1 статьи 84 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года	01.07.2020	
4	<i>Установлены зеркала на путях эвакуации</i>	пункт 2.1.21 п.п. (з) НПБ 101-89 Введены в действие приказом Госкомобразования СССР от 04.07.89 № 541	01.07.2020	
5	<i>Ручной извещатель пожарной смонирован на высоте более 1,5 м от пола (группа №2)</i>	13.13.1 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"(утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175)	01.07.2020	
6	<i>На путях эвакуации из групповых ячеек ковровое покрытие не закреплены</i>	пункт 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2020	
7	<i>В групповой ячейки №8 огнетушитель расположен на высоте более 1.5 метра.</i>	пункт 480 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2020	
8	<i>Точечных пожарных извещателей под перекрытием размещены на расстоянии от стен менее 0,1 м</i>	пункт 12.18 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31)	01.07.2020	
9	<i>Расстояние от речевого оповещателя до потолочного перекрытия менее 150мм</i>	Пункт 4.4 свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173; Пункт 3.17 НПБ 104-03	01.07.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



Устилко Е.А. - Старший инспектор отделения НД и ПР по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил:

Макушкина Оксана Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2020 г.

(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (8(3852)658219)